



**Администрация Находкинского городского округа
Приморского края**

**КОМИССИЯ
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности**

РЕШЕНИЕ

26.03.2021

Находка

№ 14

**О состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения
на территории Находкинского городского округа**

В соответствии с требованиями ст. 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 63 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», распоряжения Главного управления МЧС России по Приморскому краю от 19.03.2020 № 28 «О подготовке противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летнем и осенне-зимнем периодах 2020 года на территории Приморского края» в период с 02.09.2020 по 10.10.2020, личным с личным составом 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Приморскому краю совместно с МУП «Находка Водоканал», ООО «Чистая вода плюс», ООО «Форд-Ност» была проведена осенняя проверка состояния источников наружного противопожарного водоснабжения (далее – НППВ).

В целях принятия дополнительных мер по обеспечению исправности источников НППВ на территории Находкинского городского округа в 2021 году, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

РЕШИЛА:

1. Информацию начальника 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Приморскому краю (Павлов) «Об итогах осенней проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения 2020 года» принять к сведению.

2. Признать неудовлетворительной работу МУП «Находка Водоканал», компании ООО «Чистая Вода плюс» в части содержания источников НППВ на территориях г. Находка, микрорайона Врангель г. Находка.

3. На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с участием юридических лиц, имеющих в собственности источники НППВ, рассмотреть вопрос о финансировании в 2021-2022 году работ по ремонту и приведению в исправное состояние источников НППВ.

4. Рекомендовать начальнику 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Приморскому краю (Павлов):

4.1 Организовать контроль над работой организаций (служб) независимо от формы собственности ответственных за обслуживание и поддержание в технически исправном состоянии источников НППВ.

4.2 Организовать совместно с юридическими лицами независимо от организационно-правой формы, имеющих на балансе системы НППВ проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов и сроков устранения неисправностей.

При выявлении фактов ненадлежащего содержания и эксплуатации источников НППВ на объектах Находкинского городского округа независимо от формы собственности, направлять информационные письма в адрес ОНД и профилактической работы г. Находка УНД и ПР ГУ МЧС России по Приморскому краю.

4.3 , главы Находкинского городского округа, для принятия мер административного воздействия в соответствии с действующим законодательством, при повторном нарушении в прокуратуру г. Находка.

5. Рекомендовать начальнику ОНДиПР по г. Находка (Ермаков), при выявлении (поступлении) информации о нарушениях требований пожарной безопасности в части ненадлежащего содержания в работоспособном состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения, применять меры административного воздействия в соответствии с Законодательством РФ.

6. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, расположенных на территории Находкинского городского округа, независимо от их организационно-правовой формы:

6.1. Принять меры по обеспечению работоспособности, исправности, своевременному обслуживанию и ремонту источников НППВ.

6.2. Обеспечить содержание, эксплуатацию и при необходимости замену источников НППВ в соответствии с требованиями действующего законодательства в области пожарной безопасности.

7. Директору МУП «Находка - Водоканал» (Бодров), ООО «Чистая Вода плюс» (Бозин), ООО «Форд-Ност» (Никитин):

7.1. Организовать разработку планов мероприятий по ремонту и развитию противопожарного водоснабжения на 2021 - 2026 годы, предусмотрев инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения с целью определения собственника

(арендатора), принятие на баланс источников наружного противопожарного водоснабжения не имеющих собственников, замену пришедших в негодность водопроводных сетей, восстановление пожарных гидрантов, подготовку источников наружного противопожарного водоснабжения к эксплуатации, регулярный осмотр источников противопожарного водоснабжения в целях проверки исправности и обеспечения беспрепятственного подъезда к ним, обеспечение безводных участков Находкинского городского округа и населенных пунктов источниками наружного противопожарного водоснабжения.

7.2. Принять меры к выполнению плана мероприятий по ремонту, восстановлению и замене неисправных источников НППВ.

7.3. На улицах, не имеющих источников НППВ, но имеющих водовод, запланировать установку пожарных гидрантов.

8. Начальнику МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО» (Руденко) взять на контроль организации, имеющие на балансе источники НППВ, разработку планов развития и обеспечения источниками НППВ безводных районов Находкинского городского округа.

9. Рекомендовать руководителям ОНД и профилактической работы г. Находка УНД и ПР ГУ МЧС России по Приморскому краю (Ермаков) и 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС РФ по ПК (Павлов) обратиться к председателю думы Находкинского городского округа с предложением о выделении отдельных финансовых средств на обеспечение работы систем наружного противопожарного водоснабжения и прокладке новых водоводов в районах застройки частного сектора с установкой гидрантов.

10. О ходе выполнения мероприятий доложить до **31.03.2021** в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Находкинского городского округа через МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО» (e-mail: ugochs62@mail.ru).

11. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Заместитель председателя комиссии
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности
Находкинского городского округа -
начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО»



Н.Н.Руденко