



**Администрация Находкинского городского округа  
Приморского края**

**КОМИССИЯ  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности**

**РЕШЕНИЕ**

30.11.2023

г. Находка

№ 46

**О состоянии источников  
наружного противопожарного водоснабжения  
на территории Находкинского городского округа**

В целях принятия дополнительных мер по обеспечению исправности источников наружного противопожарного водоснабжения (далее - НППВ) на территории Находкинского городского округа в весенний пожароопасный период 2024 года, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Находкинского городского округа

**РЕШИЛА:**

1. Признать удовлетворительной работу МУП «Находка – Водоканал» в части содержания источников НППВ на территории Находкинского городского округа по итогам осенней проверки технического состояния источников НППВ 2023 года, проведенной 1 пожарно-спасательным отрядом ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

2. Рекомендовать начальнику 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Приморскому краю (Павлов Р.Г.):

2.1 организовать контроль за работой организаций всех форм собственности, ответственных за обслуживание и поддержание в технически исправном состоянии источников НППВ;

2.2 проводить проверки технического состояния источников НППВ не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов и указанием сроков устранения неисправностей;

2.3 при выявлении фактов ненадлежащего содержания и эксплуатации источников ПППВ на объектах Находкинского городского округа, не зависимо от форм собственности, направлять информационные письма в адрес Отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Находка УНД и ПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю и главы Находкинского городского округа для принятия мер административного воздействия в соответствии с действующим законодательством.

3. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности и профилактической работы г. Находка УНДиПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю (Третьякову А.А.) при выявлении нарушений требований пожарной безопасности в части ненадлежащего содержания в работоспособном состоянии источников НППВ, применять меры административного воздействия в соответствии с Законодательством РФ.

4. Рекомендовать МУП «Находка – Водоканал» (Лембет Е.В.), ООО «Форд-Ност» (Никитин С.Е.), ООО «Чистая вода» (Бозин А.А.):

4.1 разработать график ремонта пожарных гидрантов и обустройства (восстановления) противопожарного водоснабжения на территории Находкинского городского округа на 2024 год;

4.2 информировать 1 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Приморскому краю, Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Находка УНДиПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю и главу Находкинского городского округа об отключениях от системы централизованного водоснабжения предприятий и организация, расположенных на территории Находкинского городского округа, при проведении ремонтных или иных работ.

5. Управлению благоустройства (Сазонтова И.П.) согласовать с МУП «Находка-Водоканал» (Лембет Е.В.), ООО «Форд-Ност» (Никитин С.Е.), ООО «Чистая вода» (Бозин А.А.) проведение работ по ремонту асфальтового покрытия в жилых зонах для предотвращения закатывания в асфальт горловин люков пожарных

гидрантов и, как следствие, прекращение доступа к ним. В зимний период осуществлять своевременную очистку водоисточников от снега и наледи.

6. Рекомендовать председателям садовых некоммерческих товариществ Находкинского городского округа (далее – СНТ) «Зеленый сад», «Дноуглубитель»:

6.1 принять меры по устройству на территории СНТ источников наружного противопожарного водоснабжения и мест забора воды.

6.2 подготовить сметный расчет работ по обустройству ИНППВ и мест забора воды и предоставить смету в 1 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Приморскому краю не позднее весны 2024 года.

7. МКУ «Управление городским хозяйством» (Рой К.Е.) совместно с руководителями управляющих организаций в районах жилых застроек обновить, а при необходимости установить знаки-указатели в соответствии с ГОСТом в местах размещения пожарных гидрантов с целью своевременного информирования о местах нахождения противопожарного оборудования.

8. Информацию о ходе выполнения мероприятий предоставить:

- в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Находкинского городского округа через МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО» (e-mail: [ugochs62@mail.ru](mailto:ugochs62@mail.ru));

- в единую дежурно-диспетчерскую службу Находкинского городского округа (e-mail: [eddsngo@ocde.ru](mailto:eddsngo@ocde.ru), факс 62-02-42).

9. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Заместитель председателя комиссии  
по предупреждению и ликвидации  
чрезвычайных ситуаций и обеспечению  
пожарной безопасности Находкинского  
городского округа -  
начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО»



А.А. Гуляев